

<b>Datum</b>	<b>02.01.2014</b>
<b>Typ události</b>	Požár
<b>Specifikace události</b>	<b>Požár v sušárně dřeva</b>
<b>Místo události</b>	Solnice
<b>Čas vyhlášení poplachu</b>	05:22
<b>Čas výjezdu</b>	05:27
<b>Čas příjezdu na základnu</b>	07:25
<b>Popis události</b>	Jednotka povolána k požáru sušící linky ve výrobním závodě firmy WOTAN FOREST, a.s. v Solnici. Natažením jedné hadice „B“ z CAS32 JPO Solnice byl zavodněn suchovod vedoucí na střechu haly. Pomocí jednoho proudu „C“ nataženého z tohoto suchovodu po střeše bylo ochlazováno komínové těleso od sušící linky a střecha v jeho blízkosti.
<b>Obsazení</b>	Hovorka František, Kouřím Lukáš, Lec Jan, Rejchrt Zdeněk, Kouřím Petr, Roleček Tomáš, Štěpán Tomáš
<b>Technika u zásahu</b>	CAS 32 6000/600-S3R, VEA-L1
<b>Zúčastněné jednotky</b>	HZS RK, JPO Solnice, HZSp ŠKODA AUTO Kvasiny
<b>Foto</b>	