

| | |
|---------------------------------|--|
| Datum | 13.05.2014 |
| Typ události | Planý poplach |
| Specifikace události | Sepnutí čidla EPS na PCO |
| Místo události | Rychnov nad Kněžnou |
| Čas vyhlášení poplachu | 03:18 |
| Čas výjezdu | 03:23 |
| Čas příjezdu na základnu | 04:03 |
| Popis události | Jednotka povolána na spuštění EPS v hypermarketu TESCO. Po příjezdu na místo události a po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o poruchu jednoho z čidel. Výjezd byl vyhodnocen jako planý poplach. |
| Obsazení | Hovorka František, Kouřim Lukáš, Kubíček Miloslav, Rejchrt Zdeněk, Roleček Tomáš, Lec Jan |
| Technika u zásahu | CAS 32 6000/600-S3R, VEA-L1 |
| Zúčastněné jednotky | HZS RK, JPO Solnice, JPO Rychnov nad Kněžnou – PD Roveň, PD Lipovka |
| Foto | |