

<b>Datum</b>	<b>24.09.2014</b>
<b>Typ události</b>	Únik neznámé látky
<b>Specifikace události</b>	<b>Překopnutá plynová přípojka</b>
<b>Místo události</b>	Solnice, ul. Kvasinská 133
<b>Čas vyhlášení poplachu</b>	11:11
<b>Čas výjezdu</b>	11:15
<b>Čas příjezdu na základnu</b>	11:37
<b>Popis události</b>	Jednotka povolána k úniku plynu do ul. Kvasinská. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že při výkopových pracích na vodovodním řadu došlo k porušení plynového potrubí. V době příjezdu jednotky bylo již firmou provádějící výkopové práce provedeno uzavření plynové přípojky. Do příjezdu Policie ČR byl řízen provoz kolem místa události.
<b>Obsazení</b>	Hovorka František, Štěpánek Pavel, Kubíček Miloslav
<b>Technika u zásahu</b>	CAS32 6000/600-S3R
<b>Zúčastněné jednotky</b>	HZS RK, JPO Solnice
<b>Foto</b>	