

Datum	02.12.2014
Typ události	Planý poplach
Specifikace události	Signalizace čidla EPS
Místo události	Rychnov nad Kněžnou
Čas vyhlášení poplachu	12:46
Čas výjezdu	12:49
Čas příjezdu na základnu	13:00
Popis události	Jednotka povolána k požáru v objektu Finančního úřadu v Rychnově nad Kněžnou. Po cestě k zásahu byl velitel jednotky informován KOPISem HZS HK o tom, že došlo při servisní prohlídce k sepnutí čidel EPS a jednotka byla odvolána. Výjezd byl vyhodnocen jako planý poplach.
Obsazení	Hovorka František, Lec Jan, Rejchrt Zdeněk, Hovorka Jakub
Technika u zásahu	CAS 32 6000/600-S3R
Zúčastněné jednotky	HZS RK, JPO Solnice, JPO Rychnov nad Kněžnou – PD Roveň (záloha na základně) a PD Lipovka (záloha na základně)
Foto	